



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ 4 ต.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.เกาะหมาก – เส้นทางท่องเที่ยวเกาะหมาก ม.1

ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือ แนวทางหลวงชนบทตราด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.เกาะหมาก – เส้นทางท่องเที่ยวเกาะหมาก ม.1 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ แนวทางหลวงชนบทตราด ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ขอใช้ไฟฟ้าให้กับ ม.1 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี.วงจรที่ 9 ของสถานีไฟฟ้าคลองใหญ่ อยู่ห่างจากสถานีไฟฟ้าเกาะหมากระยะทางประมาณ 600 เมตร.

2. โหลด ไฟกำลัง – กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. – แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยาย เขตต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22 เควี.ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง โดย กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง

5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

1.1. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งคอนคอร.100x100x1,500 มม. จำนวน 1 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,500 มม. จำนวน 1 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง

รวมเงิน 77,967.05 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

2.1 ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

30 เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท

2.2 ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นเงิน 1,000.00 บาท

2.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ เป็นเงิน 2,500.00 บาท

รวมเป็นเงิน 6,500.00 บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

3.1. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน เป็นเงิน 77,967.05 บาท

3.2. ค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 6,500.00 บาท

3.3. ค่าบริการHotline เป็นเงิน 43,330.00 บาท

รวมเป็นเงิน 127,797.05 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 8,945.79 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ 136,742.84 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟ
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ยกเว้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ หนังสือ ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว


(นายดิเรก จินากำเนิด)

ผ.บ.ก.พจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๔๗๖ / ๒๕๕๘

๕ ต.ค. ๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายรัชชัย ร้อยศรี)

ผ.จ.ก.พจ.ตราด

แผนกบริการลูกค้า ๕ ต.ค. ๒๕๕๘

ใบรับชำระเงินค่าขยายเขตไฟฟ้าไม่เชื่อมต่อ
เลขที่ 86634.๙๔
วันที่ ๕ ต.ค. ๕๙
เลขที่ F463325910050001
(ลงชื่อ) ผ.บ.ก.พจ.ตราด