



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่ วันที่ ๑๖ พย. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด – ไฟสาธารณะทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703
ตอนเขาสมิง – แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.398+800-กม.401+350 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือแขวงการทางหลวงตราด กรมทางหลวงที่ คค 06128/พ.2/1851 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้ กฟจ.ตราด – ไฟสาธารณะทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอนเขาสมิง-แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.398+800-กม.401+350 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ แขวงทางหลวงตราด กรมทางหลวง อ.เมืองตราด จังหวัดตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 5 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลด เป็นอาคารที่ทำการ ไฟกำลัง - ราย รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ๙ ม.
4. ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง โดย ผชฟ.เป็นผู้จัดหาและกฟภ.ติดตั้ง
5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน

1.1. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง - แรงต่ำ
- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) ผชฟ.ดำเนินการจัดหา

รวมเป็นเงิน 35,002.00 บาท

2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

2.1. รื้อถอนแรงสูงภายนอก

- (/) เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางตรง จำนวน 1 ชุด
- () เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน - ต้นพร้อมอุปกรณ์หัวเสา (นำกลับมาใช้งาน)
- () คอน คอร. ขนาด 120 x 120 x 2,000 มม. จำนวน - ท่อน (นำกลับมาใช้งาน)

2.2. แรงสูงภายนอก

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 14.30 ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง จำนวน 1 ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง ประมาณ - ม.

รวมเป็นเงิน 6,206.00 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

2.1.ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

30	เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
2.2.	ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน		บาท
2.3.	ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	1,000.00	บาท
2.4.	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	2,500.00	บาท
	รวมเป็นเงิน		6,500.00	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

3.1.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน	35,002.00	บาท
3.2.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน	6,206.00	บาท
3.3.	ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	6,500.00	บาท
3.4	ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำประกอบซีที	เป็นเงิน	-	บาท
3.5.	ค่าบริการขอทไลน์	เป็นเงิน	20,729.00	บาท
	รวมเป็นเงิน		68,437.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เป็นเงิน	4,790.59	บาท
	รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ		73,227.59	บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟ
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 30 เควีเอ.ๆ ละ 400.00 บาท

จำนวน ยกเว้น บาท จะเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ หนังสือ ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํ้างาน มาด้วยแล้ว.

(นายปิติ มีสังข์)

ทพ.บค.กฟภ.ตราด

ที่ ก.๒ กฟภ.ตร.(บค.) ๒๒๖๓ /๒๕๕๕

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๕

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ตราด

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๕

แผนกบริการลูกค้า

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F 5458859/123 000

เป็นเงิน 47,702.03 บาท ลงวันที่ 23 พ.ย. 59

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน