



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

เลขที่

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด – ไฟสาธารณะตร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 348 –บ้าน
หนองปรือ ม.4 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือแนวทางหลวงชนบทตราด ที่ คค 0703.15/067 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้ กฟจ.ตราด – ไฟสาธารณะตร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 348 –บ้าน
หนองปรือ ม.4 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ แนวทางหลวงชนบทตราด เลขที่ 322 ม.5 ต.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง
ตราด จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.4 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่ายแรงสูง 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 14 กม.
2. โหลด เป็นอาคารที่ทำการ ไฟกำลัง - ราย รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท้ปี
- วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยาย
เขตต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่
ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.
4. ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง โดย
ผขฟ.เป็นผู้จัดหาและกฟภ.ติดตั้ง
5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน

1.1. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง - แรงต่ำ
- () ปีกเสา คอ.ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) ผพ.ดำเนินการจัดหาและกฟภ.ติดตั้ง

รวมเป็นเงิน 39,462.00 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

2.1.ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

30	เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
2.2.	ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน		บาท
2.3.	ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	1,000.00	บาท
2.4.	ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	เป็นเงิน	2,500.00	บาท
	รวมเป็นเงิน		6,500.00	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย


3.1.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน	39,462.00	บาท
3.2.	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
3.3.	ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	6,500.00	บาท
3.4.	ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำประกอบซีที	เป็นเงิน	-	บาท
3.5.	ค่าบริการขอทไลน์	เป็นเงิน	7,752.00	บาท
	รวมเป็นเงิน		53,714.00	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 3,759.98 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ 57,473.98 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟ
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.


สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 30 เควี.เอ.ๆ ละ 400.00 บาท
 จำนวน ยกรเว้น บาท จะเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ หนังสือ ขอยกขเขต แผนผัง ประมาณการ
 และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว.



(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ค.กฟจ.ตราด
 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค.) ๔๗๓ /๒๕๕๘
 อนุมัติ



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
 รก.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ตราด
 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐