



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นางอัญชลี จำรัสศรี ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ 120000615512 ลงวันที่ 10 ก.พ.2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้ง นางอัญชลี จำรัสศรี ที่อยู่ 365/4 ม.1 ต.วังกระแจะ

อ.เมือง

1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง

1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2

1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 190 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 40 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 230 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน - ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคออนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 4x200 มม.(4x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 6 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม.(เพิ่มเฟส) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม.(เมนสายคา) จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 ม.
- ติดตั้งกับดักลျี่จแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	21,960.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	21,960.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		1,537.20 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,497.20 บาท

(สองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิศักดิ์ อาสน์สถิตย์)
ชม.บค.รักษาการแทน ทผ.บค.

ที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค.) ๑๐๙ /๒๕๖๐ ๑๖ กพ. ๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ตราด

๑๖ กพ. ๒๕๖๐

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F๐๕๕๖๖๐๐๒/๙๐๐๙
เป็นเงิน	๒๓,๔๙๖.๙๕ บาท ลงวันที่ 1๙ กพ. ๖๐
ลงชื่อ	ผู้รับเงิน