



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

ถึง ผจก. กฟจ. ตราด

เลขที่

วันที่ - ๗ ส.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายอนุชา อาชีวะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

เรียน ผจก. กฟจ. ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๕๕๐๙ ลงวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.) รายละเอียด

- ๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายอนุชา อาชีวะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง
- ๑.๒ สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.๑ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด
- ๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒
- ๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๐๐ เมตร
ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ ๒๐ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๑๒๐ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา ครอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม. (๒x๔") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๒ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (บนเสา) ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๑ชุด

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๒,๕๑๙.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๒,๕๑๙.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๘๗๖.๓๓	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓,๓๙๕.๓๓	บาท

(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ตร.(บค.๕๗๖๖) /๒๕๖๐

(นายทวีศักดิ์ อาสนสถิตย์)
ชม.บค.รักษาการแทน ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายพรชัย พูลเกษม)

นทท.๑ รักษาการแทน ผจก.กฟง.ตราด

๕๘ ส.ค. ๒๕๖๐

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....๐๔๓
(.....๔๕๐๔๓ อ.วิระ.....)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	FL๑14 86๐๐ 923๐๐๐ 1
เป็นเงิน	13395.51 บาท ลงวันที่ 23 ต.ค. ๖๐
ลงชื่อ	ผู้รับเงิน