



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายอารมณ เงินดี ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่๑๒๐๐๐๐๖๗๑๙๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.) รายละเอียด

- ๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายอารมณ เงินดี ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
- ๑.๒ สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ม.๕ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด
- ๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒
- ๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๗๕ เมตร
ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๑๐๕ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๕๘๐ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน ๕ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐๕ ม.

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓๑,๕๙๓.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๑,๕๙๓.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๒,๒๑๑.๕๑	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๓,๘๐๔.๕๑	บาท

(สามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ทผ.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.)



๒๕๖๐

อนุมัติ



นายพรชัย พูลเกษม

นักปฏิบัติงานเทคนิค ระดับ ๕
รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตราด

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ) นาย อดิสรณ์, ดิมัก X

(.....)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F 558566009180001
เป็นเงิน	33804.78
บาท	๑๖
ลงชื่อ	18 ๑๖ ๕๐
	ผู้รับเงิน