



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นายไกรราช บัวระบัดทอง
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๔๐๕๐๒๔ กว. ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายไกรราช บัวระบัดทอง จำกัด เลขที่ ๑๗๕/๗
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ห้องพักกลางวัน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐.SAC, ๒๕.OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓, ๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐.SAC, ๒๕.OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓, ๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ชุดอุปกรณ์ต่อ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท) นายไกรราช บัวระบัดทอง

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	-	๑๖,๕๕๙.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๖,๖๕๖.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๘,๒๑๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑,๙๗๕.๐๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐,๑๙๐.๐๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๐,๑๙๐.๐๕ บาท
(สวมหมิ่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒ เป็นทรัพย์สิน
ของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อุยชั้น.)

ที่ บอ.-บค./๐๐๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 

(.....นายสำรอง สุขสว่าง.....)

ตำแหน่ง ขจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

...../...../.....

F1998258310001 ๑๗. 3/๖๑๕๘

33,400.05 บาท

