



๕- ส.ค. ๒๕๖๕

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....  
เลขที่..... วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕.....  
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - น.ส.ณัฐรจี สัจจฤทธิโกศล.....  
อ้างถึง.....  
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย  
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ไฟ..... น.ส.ณัฐรจี สัจจฤทธิโกศล..... เลขที่..... ๕/๗๙.....  
หมู่ที่..... ๓..... ถนน..... ตำบล..... เนินพระ..... อำเภอ..... เมืองระยอง.....  
จังหวัด..... ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... ท.พลาผ.ช.๑๑/๓..... เลขที่.....  
หมู่ที่..... ๗..... ถนน..... ตำบล..... พลา..... อำเภอ..... บ้านฉาง.....  
จังหวัด..... ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... ๓..... เฟส  
ระบบ..... ๒๒..... เค.วี. วงจรที่..... ๗..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า..... บ้านฉาง..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ  
ประมาณ..... ๑๐..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... ราย  
โหลดรวมประมาณ..... กิโลวัตต์

**๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ**

๔.๑.....  
๔.๑.....  
๔.๑.....  
๔.๑.....

## วิธีการดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงสูง (๐๓.๑)

- ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๖.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง.....๑๕๐.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DDE, AL, DE, AL และ BA, AL จำนวน ๑ ชุด, CCB จำนวน.....
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง CCB จำนวน ๔ ชุด.....

### ๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE, X และ BA, X จำนวน ๑ ชุด.....

### ๓. หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด.....

### ๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง.....๑๕๐.....ม.
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- .....

### ๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร.....๘.๐๐.....เมตร จำนวน ๕ ต้น
- รื้อถอนสาย.....๕๐ AW, ๕๐ A ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง.....๑๖๐.....ม.
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- .....

### ๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)


- ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตลวิทซ์ควบคุมไฟถนนขนาด.....-.....แอมป์ จำนวน.....-.....ชุด.....

เงินลงทุน (บาท) ..... น.ส.ณัฐรจี สัจจิตติโกศล.....

| แผนก                        | งบ กฟภ.             |            | งบผู้ใช้ไฟ |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
|                             | งบทำการ             | งบลงทุน    |            |
| ๑. แผนกแรงสูง (๐๓.๑)        | -                   | ๑๑๑,๐๔๒.๐๐ | ๑๑๑,๐๔๒.๐๐ |
| ๒. แผนกแรงสูงภายใน          | -                   | -          | ๖๕,๖๘๔.๐๐  |
| ๓. หม้อแปลงภายใน            | -                   | -          | ๓๓๓,๓๓๓.๐๐ |
| ๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)        | -                   | ๔๓,๕๓๑.๐๐  | -          |
| ๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑) | -                   | ๘,๕๖๐.๐๐   | -          |
| ๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)         | -                   | -          | -          |
| ๗. ค่าสมทบแรงสูง            | -                   | -          | ๑๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง   | -                   | -          | -          |
| ๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน    | -                   | -          | -          |
| รวมเป็นเงิน                 | -                   | ๑๖๓,๑๓๓.๐๐ | ๕๒๐,๐๓๗.๐๐ |
|                             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |            | ๓๖,๔๐๒.๕๙  |
|                             | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |            | ๕๕๖,๔๓๙.๕๙ |

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๕๕๖,๔๓๙.๕๙.....บาท  
 (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑,๔,๕.....  
 เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒,๓.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....


(นายรชต คงขยาสุนวัฒน์)

วศก.๖ ผมต.ฟอ.บ้านฉาง

...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./๐๕๓.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

...../...../.....

# F89A296508110002

๓๐. ๑๑ ๔. ๖๕