



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พขง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๖๘๘๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต บริเวณปากทางเพ ม.๓ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใช้กับเครื่องชุมสาย ขนาดเล็ก

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๔๐ เมตร รวมระยะทาง ๔๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- บั๊กเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร

๔. ค่าใช้จ่าย

๑.แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๔,๗๖๖.๒๕ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๐๓๓.๖๔ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕,๗๙๙.๘๙ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

กฟภ.

(นายตริภพ พันธุ์เสือ)

พขง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / จ ๓ / ๖๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔