



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวจิตราภรณ์ ดิโย

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่

๑. เรื่องเดิม

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๐๓๒๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวจิตราภรณ์ ดิโย
อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๐/๑๖ ม.๔ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่
ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๗๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ
๑๖๐ เมตร รวมระยะทาง ๔๓๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของกฟภ. แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒๓,๔๙๑.๐๐ บาท (งบลงทุน)
- รื้อถอนแผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑,๒๖๖.๐๐ บาท (งบทำการ)
รวมเป็นเงิน		๒๔,๗๕๗.๐๐ บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒๑,๔๑๔.๘๑ บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓๑๗.๐๐ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๕๒๕.๐๑ บาท
รวมเป็นเงิน		๒๓,๓๕๖.๘๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จรกฟ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๒๒๙ / ๒๕๖๕

อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕