



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สบส.ศบค.คลจ. ถึง ผจก.ศบค.คลจ.
เลขที่ ก.2 ศบค.คลจ.สบส. วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลอง บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด
เรียน ผจก.ศบค.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001340508 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อถาวร บริเวณ ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.74677 100.947339 โทร.0896011137

2) รายละเอียด

2.1 บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด ที่อยู่ บริเวณ ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟผ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3 ฟีดเดอร์ 3 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 3.6 กม.

2.2 มีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้า และดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการเอง

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

สบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตให้ บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกก่อสร้างแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุด BA จำนวน 1 ชุด
- ปีกเสาเคอร์. ขนาด 12 เมตร และต่อม่อขนาด 0.30x0.30x4.5 เมตร จำนวน 1.1 ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น

เงินลงทุน

2.1 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ไฟฟ้า (02.2) โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- แผนกก่อสร้างแรงสูงภายใน	76,663.50	บาท
- ค่าสมทบก่อสร้าง	63,000.00	บาท

จำแนกเขียนแล้ว

/เงินลงทุน...

- ค่าบริการฮอตไลน์	50,898.41	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	2,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์	15,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	14,529.33	บาท
ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	222,091.24	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

75p
(นายวสุธา ยอดเจริญ)
ทส.บส.ศบค.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ
ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สบส.)/๖๖๖/๖๖๖๖

(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)
ผจก.ศบค.คลจ.

เรียน ผจก.กฟส.คลจ.
ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สบส.)/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง ทส.กส.
ดำเนินการต่อไป

(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.
พิมพ์เขียว