การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
เลขที่ ก.๒ ทม.(บต.)๑๔๔๗/๒๕๕๘

ถึง ผจก.ท่าใหม่
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ท่าใหม่ – นายอาทิตย์ แซ่บุ้น
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๓๐๓๓ ลว. ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายอาทิตย์ แซ่บุ้น มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

หผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

<u>รายละเอียด</u>

๑.สถานที่ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณถนนพระยาตรัง หมู่ที่ ๒ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าท่าใหม่ ฟีดเดอร์ ๖

๓.ระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย พาดด้วยสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.

๔.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ เควีเอ ๓ เฟส พีอีเอ ๕๖ - ๗๔๘๓

๕.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

๖.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

<u>วิธีดำเนินการ</u>

๑. แผนกแรงสูงภายใน
- ติดตั้งชุดบัดอาร์ม จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ

๒. แผนกมิเตอร์
- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ พร้อมทั้งประกอบซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. แผนกคาปาซิเตอร์
-ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

<u>ค่าใช้จ่าย</u>

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๘๔๗.๓๔ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) ยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)
หผ.บต.

อนุมัติ

(นายนัคเรศ สุเรือง)
ผจก.กฟส.ท่าใหม่