การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.ท่าใหม่
เลขที่ กฟ.๒ ทม.(ท.) ๗๗๒/๒๕๕๘ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ท่าใหม่ – นางสาวรัชวลัญช์ แซ่หยาง
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๐๑๙๖ ลว. ๒ มิ.ย. ๕๘

เรียน ผจก.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นางสาวรัชวลัญช์ แซ่หยาง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

หผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านเขาวัวทางไปวัดใหม่บูรพา หมู่ที่ ๓ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟท่าท่าใหม่ ฟีดเดอร์ ๑

๓.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นสมบัติของ ผู้ใช้ไฟ

๔.ผู้ใช้ไฟ ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกช่างสูงภายใน
- ติดตั้งชุดบัดอาร์ม จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ

๒. แผนกมิเตอร์
- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ พร้อมทั้งประกอบซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกคาซิเตอร์
- ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๔๔๔.๖๕ บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์ ยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียน พิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วย

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)
หผ.บต.

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)
หผ.บต.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ท่าใหม่