



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
เลขที่ ก.๒ ทม.(บต.) ๑๔๒๐๒๕๕๘

ถึง ผจก.ท่าใหม่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ทม.- ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิต (บริษัท พรีเมียร์โลตัส จำกัด)
บริเวณนาโครงการ หมู่ที่ ๓ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๗๒๓๐ ลว. ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิต มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ทผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณนาโครงการ หมู่ที่ ๓ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าท่าใหม่ พิดเตอร์ ๘
- ๓.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นสมบัติของ ผู้ใช้ไฟ
- ๔.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง)

๒. แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง

๓. แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายยังผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๖๐๘.๗๓ บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) ยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

ทผ.บต.

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

ทผ.บต.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ท่าใหม่