

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....หฟ.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....

เลขที่..... วันที่...6...มกราคม....2558.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย โรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย

อ้างถึง หนังสือที่ ลว. 15 ธันวาคม 2557

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.3 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 6

2)วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงส่งภายนอก ปักเสาเข็มไลน์แรงสูงด้วยเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- 2.2 แผนกแรงส่งภายใน ปักเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้นพาดสายแรงสูงบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- 2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

3)เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 238,938.14 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 10 /2558

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.นยอ.

8 / 10 / 58

(นายอนันต์ ภาคจิตต์)

หฟ.บต.นยอ

6 / 10 / 58

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 – 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)