

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....ผพ.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่...6...มกราคม....2558.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย โรงเรียนบ้านคลองลาว
อ้างถึง หนังสือที่ ลว. 9 ธันวาคม 2557

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.7 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาเข็มไลน์แรงสูงด้วยเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 เมตร
- 2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
- 2.4 แผนกแรงต่ำภายใน ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 85 เมตร เทโคนเสา 3 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 354,717.52 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 39 /2558

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.นยอ.

8 / 11 / 2558

(นายอนันต์ ภาคจิตต์)

ผพ.บต.นยอ

6 / 11 - 58

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)