

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....ผพ.บต.นโย..... ถึง.....ผจก.นโย.....
เลขที่..... วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.ทิพยาภรณ์ วิจิตรธรรมเวทย์
อ้างถึง หนังสือที่ ลว. 6 มกราคม 2558

เรียน ผจก.กฟส.นโย.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นโย.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงส่งภายนอก ปักเสาเข็มไลน์แรงสูงด้วยเสา คอรั ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
- 2.2 แผนกแรงส่งภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย บัคอาร์ม ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 34,815.64 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นโย.(บต.) 302 /2558

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.นโย.

11 / มพ. / 58

(นายอนันต์ ภาคจิตต์)

ผพ.บต.นโย

10 / มพ. / 58

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)