

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....พ.บ.ต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่ 14 เมษายน 2558.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายกฤษณพล เรืองรติภาส
อ้างถึง หนังสือ ลว. 3 เมษายน 2558

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.8 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงส่งภายนอก ปักเสาแรงส่งด้วยเสา คอร ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น ติดตั้งชุดหัวเสา จำนวน 2 ชุด
- 2.2 แผนกแรงต่ำภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายบัสอาร์มลูกถ้วยแขวนระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 53,165.17 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) พ.บ.ต. / 2558

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.นยอ.

10 / 120 / 18.

(นายอนันต์ ภาคจิตต์)

พ.บ.ต.นยอ

17 / 120 / 58.

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)