



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก.....ผพ.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางระวีวรรณ เจริญภักดิ์สุข
อ้างถึง หนังสือ ลว. 6 พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.8 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 1

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงส่งภายนอก ปักเสาแรงส่งด้วยเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงส่งบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์วาย ระยะทาง 20 เมตร
- 2.2 แผนกแรงส่งภายใน ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายจำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 62,090.40 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 884 /2558

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.นยอ.

๑๑ / ๑๑.๕ / ๕๘

(นายอนันต์ ภาคจิตต์)

ผพ.บต.นยอ

๑๑ / ๑๑.๕ / ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคัดลอก และเหมาะสมกับงาน)