

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....ผพ.บต.นยอ.....

ถึง.....ผจก.นยอ.....

เลขที่.....

วันที่ 10 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางวรรณ บุญส่ง

อ้างถึง หนังสือ ลว. 9 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.10 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 6

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงส่งภายนอก ปักเสาแรงส่งด้วยเสา คอ ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
- 2.2 แผนกแรงส่งภายใน ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายบักอาร์มจำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก ติดตั้งแร็คบนเสา คอ ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 25,659.92 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1102 /2558

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.นยอ.

10 / 10.6. / 58

(นายอนันต์ ภาคจิตต์)

ผพ.บต.นยอ

10 / 10.6. / 58

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)