

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....หฟ.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่ 29 กรกฎาคม 2558.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย เทศบาลตำบลนายายอาม(ซอยอกเต่า)
อ้างถึง หนังสือ ลว. 6 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงต่ำภายนอก พาดสายแรงสูงบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 560 เมตร
- 2.2 แผนกไฟสาธารณะ พาดสายดับด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 560 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 144,971.06 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1562 /2558

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.นยอ.

31 / 25 / 58

(นายอนันต์ ภาคจิตต์)

หฟ.บต.นยอ

29 / 10 / 58

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)