



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก.....พ.บ.ต.นยอ..... ถึง.....พ.จก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย เทศบาลตำบลนายายอาม(ซอยอินทรีย์)
อ้างถึง หนังสือ ลว. 6 กรกฎาคม 2558

เรียน พ.จก.กฟส.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.7 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงต่ำภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น พาดสายแรงสูงบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 300 เมตร
- 2.2 แผนกไฟสาธารณะ พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 440 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 159,933.24 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๑๕๖ /2558

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

พ.จก.กฟส.นยอ.

3๐ / ๓๐ / ๕๘

(นายอนันต์ ภาคจิตต์)

พ.บ.ต.นยอ

๒๙ / ๗ / ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)