

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บันทึก



จาก.....หฟ.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....  
เลขที่..... วันที่ 27 สิงหาคม 2558  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.แก่งหางแมว  
อ้างถึง หนังสือที่ ลว. 24 สิงหาคม 2558

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น  
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.4 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาแรงสูงด้วยเสา คอร ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 40 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอร ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- 2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 293,215.54 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 119 /2558

อนุมัติ

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.นยอ.

(นายอนันต์ ภาคจิตต์)

หฟ.บต.นยอ

27 / 12 / 58

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 – 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)