

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....ผพ.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่ 8 ธันวาคม 2558.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายโครงการชลประทานจันทบุรี(ประตุน้ำทุ่งเบญจา)
อ้างถึง หนังสือ ลว. 24 กันยายน 2558

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.1 ต.ทุ่งเบญจา อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ทำใหม่ ฟิตเตอร์ที่ 5

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาเคอร์ ขนาด 12 เมตรจำนวน 9 ต้น พาดสายเพิ่มด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 940 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาเคอร์ ขนาด 12 เมตรจำนวน 6 ต้น พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 180 เมตร
- 2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
- 2.4 แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา เคอร์ ขนาด 8 เมตร จำนวน 5 ต้น คั้นคล้องรื้อถอนสายและพาดสายแรงต่ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 400 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 678,210.35 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 2485 /2558
อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

8 8.12 58

(นายศราวุธ บัวคง)
ชพ.บต.นยอ. ปฏิบัติการแทน

ผพ.บต.นยอ

8 8.12 58

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)