

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....ผผ.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่ ๗ มกราคม..... 2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายประพล มั่งคั่ง
อ้างถึง หนังสือ ลว. 4 มกราคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.2 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาเข็มไลน์ด้วยเสาakor ขนาด 12 เมตรจำนวน 1 ต้น
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดบักอาร์มลูกถ้วยแขวนระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 23,717.69 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๕๕ /2559
อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๗ / ๑๓ / ๕๙

(นายศราวุธ บัวคง)
ชผ.บต.นยอ. ปฏิบัติการแทน

ผผ.บต.นยอ

๗ / ๖-๑ / ๕๙

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)