



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก.....ผพ.บต.นยอ.....

ถึง.....ผจก.นยอ.....

เลขที่.....

วันที่..18...กุมภาพันธ์....2559.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย หจก.ทวีผลก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือ ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.18 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พิดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- 2.2 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เครือเอ จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 128,487.72 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 385 /2559
อนุมัติ

(นายศราวุธ บัวคง)

นายศราวุธ บัวคง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

18 / 2. / 59

(นายศราวุธ บัวคง)
ชพ.บต.นยอ. รักษาการแทน
ผพ.บต.นยอ

18 / 2. / 59

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)