

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....พ.บ.ต.น.ยอ..... ถึง.....พ.จก.น.ยอ.....
เลขที่..... วันที่.....มีนาคม.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสุวิชัย รุ่งสุขเจริญ
อ้างถึง หนังสือ ลว. 8 มีนาคม 2559 /

เรียน พ.จก.กฟส.อ.น.ยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.น.ยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.4 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พัดเตอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บั๊กเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น พาดสายเพิ่มด้วยสายสายอลูมิเนียมเปลือยฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 440 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอ ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น รื้อถอนสาย 960 เมตร พาดสาย 1,000 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 174,445.89 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 น.ยอ.(บ.ต.) ๒๔๙ /2559
อนุมัติ

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)
พ.บ.ต.น.ยอ
๓๐ มี.ค. ๕๙

(นายทศธร วงษ์ลอย)

พ.จก.กฟส.อ.น.ยอ.
๓๐ มี.ค. ๕๙

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)