



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก.....หม.บค.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่.....เมษายน.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย โรงเรียนวัดช่องกระพัด
อ้างถึง หนังสือ ลว. 8 มีนาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.อ.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.1 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พิดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด พาดสายด้วยสายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 เมตร
- 2.2 แผนกห่อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตรจำนวน 1 ต้น พาดสายด้วยสายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 336,497.23บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๖๖ /2559

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

อนุมัติ

หม.บค.นยอ

๕ / ๕๖ ๕๙

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕ / ๕๖ ๕๙

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)