

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....พพ.บต.นยอ..... ถึง.....พจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่.....เมษายน.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสัญญาชัย วิเศษศรี
อ้างถึง หนังสือ ลว. 28 มีนาคม 2559

เรียน พจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.16 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ พิดเตอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บิ๊กเสา คอรั ขนาด 12 เมตร จำนวน 7 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายสายอลูมิเนียมเปลี่ยนฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 300 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอรั ขนาด 9 เมตร จำนวน 7 ต้น รื้อถอนสาย 1,120 เมตร พาดสาย 1,140 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 281,180.78 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 168 /2559

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

พจก.กฟส.อ.นยอ.

.....12/1/59.....

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

พพ.บต.นยอ

.....12/1/59.....

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)