

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....ผ.บ.ต.นยอ..... ถึง.....ผ.จก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่.....เมษายน.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสมชาย สรรวมศิริ
อ้างถึง หนังสือ ลว. 28 มีนาคม 2559

เรียน ผ.จก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.9 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ พัดเตอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก พาดสายแรงสูงเพิ่มด้วยสายสายอลูมิเนียมเปลือยฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 980 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 123,082.13 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๔๖๑ /2559

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผ.จก.กฟส.อ.นยอ.

...../21/มย...../59.....

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

ผ.บ.ต.นยอ

12 / เม.ย. / 59

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)