



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก.....ผพ.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่.....พฤษภาคม.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายมาโนช หนาแน่น
อ้างถึง หนังสือ ลว. 20 เมษายน 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟใน
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.5 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงส่งภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น พาดสายแรงส่งด้วยสายสายอูมิ
นิยมเปลือยฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 80 เมตร
- 2.2 แผนกแรงส่งภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 101,564.16บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 932 /2559

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๔ มี.ค. ๕๙

(นายเทพนที ลากสกุลรัตนนา)

ผพ.บต.นยอ

๒๑ ก.ค. ๕๙

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)