

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....พพ.บต.นยอ..... ถึง.....พจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่.....พจก.นยอ..... 2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสามารถ เจษฎาวงศ์เลิศ
อ้างถึง หนังสือ ลว. 8 เมษายน 2559

เรียน พจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.12 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายสายอลูมิเนียมเปลี่ยนดนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก ติดตั้งแร็คบนเสาแรงสูงจำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 56,310.73 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๙๓๐ /2559

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

พจก.กฟส.อ.นยอ.

10 / พค / 59

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

พพ.บต.นยอ

10 / พค / 59

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)