

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....พม.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่.....พฤษภาคม.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายนายพัฒน์ คอนชัย
อ้างถึง หนังสือ ลว. 20 เมษายน 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.10 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 15 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 560 เมตร ล้อฟ้าจำนวน 4 ชุด
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอ ขนาด 8 เมตรจำนวน 14 ต้น รื้อถอนและติดตั้งสายแรงต่ำ 1,580 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 578,334.02 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ส.ค. 2 / 2559

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

13.1 พค 59

(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)
พม.บต.นยอ

.....

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อยู่สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)