



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก.....พ.บ.ต.น.ยอ..... ถึง.....ผ.จ.ก.น.ยอ.....

เลขที่..... วันที่.....มิถุนายน.....2559.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย โรงเรียนวัดชอยสอง

อ้างถึง หนังสือ ลว. 31 พฤษภาคม 2559

เรียน ผ.จ.ก.กฟส.อ.น.ยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.น.ยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.1 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พัดเตอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส
จำนวน 1 ชุด พาดสายด้วยสายสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

2.2 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 238,845.75 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 น.ยอ.(บ.ต.) ๙๖๐ /2559

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.น.ยอ.

๗/๖๖/๕๖

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

พ.บ.ต.น.ยอ

๗/๖๖/๕๖