



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก.....พพ.บต.นยอ..... ถึง.....พจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่.....มิถุนายน.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายชลัท กิ่งมณี /
อ้างถึง หนังสือ ลว. 27 พฤษภาคม 2559 /

เรียน พจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.4 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี /
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ พิดเตอร์ที่ 2 /

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสาแขมด้วยเสาครอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูง ,
ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 30 เมตร ,
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย 3 เฟส จำนวน 1 ชุด /

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 59,429.55 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1161 /2559
อนุมัติ

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)
พพ.บต.นยอ
๕ / มิ.ย. / ๕๙

(นายทศธร วงษ์ลอย)

พจก.กฟส.อ.นยอ.

๕ / มิ.ย. / ๕๙

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)