

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....พ.บ.ต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่.....มิถุนายน.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายบุญมา ชมะสิทธิ์
อ้างถึง หนังสือ ลว. 3 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้าน
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พิดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงส่งภายนอก บีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 13 ต้น พาดสายแรงสูงเพิ่มด้วยสาย
อลูมิเนียมเปลือยฉนวนขนาด 50 ต.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 560 เมตร พาดสายแรงสูงด้วยสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 940 เมตร
- 2.2 แผนกแรงส่งภายใน ติดตั้งชุดตู้เชื่อมสาย 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 790,970.24 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 103 /2559

อนันต์

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๙ มิ.ย. ๕๙

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

พ.บ.ต.นยอ

๙ มิ.ย. ๕๙

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1-3 จัดทำให้อัดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)