

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....พ.บ.ด.น.ยอ..... ถึง.....พ.จก.น.ยอ.....
เลขที่..... วันที่.....มิถุนายน.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายบุญมา ชนะสิทธิ์
อ้างถึง หนังสือ ลว. 17 มิถุนายน 2559

เรียน พ.จก.กฟส.อ.น.ยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.น.ยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอรั ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียม
หุ้มฉนวนขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 120 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดตัดเชื่อมสาย 3 เฟส จำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำ รื้อถอนเสา คอรั ขนาด 8 เมตรจำนวน 3 ต้น รื้อถอนสายแรงต่ำจำนวน 480 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 149,807.76 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 น.ยอ.(บ.ด.) 1324 /2559

อนุมัติ

(นายทศรัช วงษ์ลอย)

พ.จก.กฟส.อ.น.ยอ.

30 มิ.ย. 2559

(นายเทพนที ลากสกุลรัตนนา)

พ.บ.ด.น.ยอ

30 มิ.ย. 2559

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)