



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก.....หม.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....
เลขที่..... วันที่.....สิงหาคม.....2559.....
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.บุศรินทร์ วาริเสาวคนธ์ ✓
อ้างถึง หนังสือ ลว. 3 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.5 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ✓
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ พิคเคอร์รี่ที่ 1 ✓

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงส่งภายนอก พาดสายแรงสูงเพิ่มด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 1 เส้น พร้อมสายโอเวอร์เฮด ระยะทาง 630 เมตร
- 2.2 แผนกแรงส่งภายใน ติดตั้งชุดเชื่อมสาย คอนบักคอร่าจำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 90,700.88บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1991 /2559

อนุมัติ

(นายทศช วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕ / ค.จ. ๕๙

(นายเทพนที ลากสกุลรัตนนา)

หม.บต.นยอ

๓๐ / ค.จ. ๕๙

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)