

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บันทึก



จาก.....ทพ.บต.นยอ..... ถึง.....ผจก.นยอ.....

เลขที่..... วันที่.....สิงหาคม.....2559.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางสาวพิง บัวแก้ว

อ้างถึง หนังสือ ลว. 10 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น  
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.2 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พิดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บีกเสา คอรั ขนาด 12,12.20 เมตร จำนวน 8,1 ต้นตามลำดับ พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 240 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้ง ชุด คอนบักคามาจำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายนอกติดตั้งแบริค จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 294,929.96บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1469 /2559

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒ / ๑.๑. / ๕๙

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

ทพ.บต.นยอ

30 / ๑.๑. / ๕๙

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อยู่สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)