

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก



จาก.....พพ.บต.นยอ..... ถึง.....พจก.นยอ.....

เลขที่..... วันที่.....กันยายน.....2559.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกต

อ้างถึง หนังสือ ที่ กษ 0304.12/143 ลว. 23 สิงหาคม 2559

เรียน พจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พิคเตอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้นพร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์วาย ระยะทาง 120 เมตร
- 2.2 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เครือ จำนวน 1 เครื่อง
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายใน ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร จำนวน 26 ต้น พาดสายแรงต่ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 800 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 827,438.33บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1915 /2559

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

พจก.กฟส.อ.นยอ.

..... 22 กย. 59

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

พพ.บต.นยอ

..... 22 ก.ย. 59

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)