

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บันทึก



จาก.....พฉ.บด.นยอ..... ถึง.....พจก.นยอ.....  
เลขที่..... วันที่.....กันยายน.....2559.....  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค /  
อ้างถึง หนังสือ ที่ มท 55912-4/5577 ลว. 27 กรกฎาคม 2559

เรียน พจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น  
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.11 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม พิคเตอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียม  
หุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้นพร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์วาย ระยะทาง 50 เมตร
- 2.2 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เครือ จำนวน 1 เครื่อง

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 394,309.45บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ  
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) ๙๙๒ /2559

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

พจก.กฟส.อ.นยอ.

25/ ๙๙ / ๕๙

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

พฉ.บด.นยอ

27 / ๙๙ / ๕๙