

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บันทึก



จาก.....หม.บต.นยอ.....

ถึง.....ผจก.นยอ.....

เลขที่.....

วันที่.....พฤษภาคม.....2559.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กรมทางหลวงชนบทจันทบุรี(บ้านสองพี่น้อง)

อ้างถึง หนังสือ คค 06127/พ.2/2333 ลว.4 ตุลาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟใน  
(แผนก/กฟฟ.).....กฟส.อ.นยอ.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 31,795.26บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อ  
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๒๒๗๐/๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

3/พ.ย./59

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

หม.บต.กฟส.อ.นยอ

3/พ.ย./59

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)