



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ธันวาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางวารินทร์ ปริบณ

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.9 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ พัดเคอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บั๊กเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 20 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 1,120 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวต์ติดตั้งล่อฟ้า จำนวน 4 ชุด สายยึดโยง จำนวน 4 ชุด

2.2 แผนกแรงต่ำภายนอก ร็อดอนเสา คอ ขนาด 8 เมตร จำนวน 19 ต้น ร็อดอนและติดตั้งสายแรงต่ำระยะทาง 1,080 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 456,509.54 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 2602/2559

อนุมัติ

(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ. ปฏิบัติการแทน

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

13 ธ.ค. 2559

(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

.....