



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หม.บต.นยอ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายเอกชัย เขาจรี

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ 6 มกราคม 2560

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.9 ต.คลองพสุ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ทำใหม่ ฟีดเคอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ด้วย

2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายระบบ 3 เฟส ลุกด้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 55,939.13 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 89 /2560

อนุมัติ

(นายทศพร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

9 ม.ค. 60

(นายเทพนที ลาภสฤตธนา)

หม.บต.กฟส.อ.นยอ

6 ม.ค. 60