



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พท.บต.นยอ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟสาธารณะเทศบาลตำบลนาขายอาม

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

วันที่ 23 มกราคม 2560

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.1 ต.นาขายอาม อ.นาขายอาม จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นาขายอาม พัดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงต่ำภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น พาดสายแรงต่ำบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 65 เมตร

2.2 แผนกไฟสาธารณะ พาดสายค้ำบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 65 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 40,521.78 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 194 /2560

อนุมัติ

(นายทศพร วงษ์ถอย)

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

25 มก.

60

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1-3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)

(นายเทพนที ลาภสุกุลรัตน)

พท.บต.กฟส.อ.นยอ

23 มก. 60