



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผกจ.นยอ.

เลขที่

วันที่ มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางสาวภา อรรควุฒินิชย์

เรียน ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.3 ค.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายชยาม พิคเตอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ค.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 30 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย บัคอาร์ม ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 67,531.55บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๕๑๒ /2560

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

17 มี.ค. 60

(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ทผ.บค.กฟส.อ.นยอ

17 มี.ค. 2560

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อยู่สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)