



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

ถึง ผกช.นยอ.

เลขที่

วันที่ มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางจิรวรรณ บัญชาดิฐ ✓

เรียน ผกช.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.7 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟสเคอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ


- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอรั ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงเพิ่มด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด 50 ค.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 630 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย บัคอาร์ม ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 144,509.92 บาท ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 638/2560
อนุมัติ


(นายเทพนที ลาภสุกุลรัตนนา)
ทผ.บด. รักษาการแทน ผกช.กฟส.อ.นยอ.

23 มี.ค. 2560


(นายเทพนที ลาภสุกุลรัตนนา)

ทผ.บด.กฟส.อ.นยอ.

23 มี.ค. 2560

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)