



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผกจ.นยอ.

เลขที่

วันที่ มิถุนายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายปัญญา ชาวไร่อ้อย

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.6 ต.นาขายอาม อ.นาขายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นาขายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอรั ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 35 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 68,327.49 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 139/2560

อนุมัติ

(นายทศพร วงษ์ลอย)

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.