



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ มิถุนายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย วัดตาเถียว

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บั๊กเสา คอว์ ขนาด 12 เมตร จำนวน 23 ต้น พาดสายแรงสูงเพิ่มด้วยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ต.มม.จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 600 เมตร พาดสายแรงสูงบนเสาด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 1,520 เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 1,252,758.35 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 1563 /2560

อนุมัติ

(นายทศพร วงษ์น้อย)

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

3 / 12 / 60

(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ทพ.บด.กฟส.อ.นยอ.

30 / 12 / 60

