



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.บด.นยอ.

ถึง ผศ.นยอ.

เลขที่

วันที่ มิถุนายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายเคลือวัลย์ ชำเจริญ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่ดิน ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเคอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงเพิ่มด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ต.มม.จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1,360 เมตรพาดสายแรงสูงบนเสาด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ต.มม.จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 5 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 230,711.91บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1512 /2560

อนุมัติ

(นายทศพร วงษ์ถอย)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

3 / 03 / 60

(นายเทพนที ลาภสุวรรธนา)

ผศ.บด.กฟส.อ.นยอ

30 / 06 / 60

